

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)

क्रमांक:—नपकि/फायर/2024/138

दिनांक:—09/01/2024

व्यवस्थापक,
ST. PAUL'S SCHOOL
KHODA GANESH ROAD,
MADANGANJ-KISHANGARH

विषय:— फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व्यवस्थापक, **ST. PAUL'S SCHOOL, KHODA GANESH ROAD, MADANGANJ-KISHANGARH** में लगे हुए अग्निशमन उपकरणों का विभाग द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। वर्तमान में मौका निरीक्षण दौरान स्थापित अग्निशमन यंत्र दुरस्त पाये गये है।

अतः आपको निम्न शर्तों के आधार पर जारी दिनांक से आगामी 1 वर्ष के लिये अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है:—

1. आपके द्वारा मौका स्थल पर प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घण्टे रखना होगा जो इन यंत्रों को चलाने का अनुभव रखता हो। अन्यथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. आप द्वारा समय-समय पर यंत्रों की देखरेख व प्रति वर्ष यंत्रों की रिफ्लिंग करानी होगी व विभाग को प्रति वर्ष निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा।
3. हाइड्रैन्ट, होज रिलों, मैकेनिकल फोम व सीओ2 व डीसीपी यंत्रों की देखरेख तथा अटैच पानी का टैंक हमेशा पानी से भरा रखना होगा।
4. किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना के समय विद्युत लाईन के अभाव में जनरेटर की व्यवस्था 24 घण्टे रखनी होगी।
5. यह प्रमाण पत्र मात्र अग्निशमन की अनापत्ति हेतु जारी किया जा रहा है जो कि स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है एवं स्वामित्व के रूप में इस प्रमाण-पत्र का उपयोग नहीं किया जावेगा।

(धर्मपाल लाल)

आयुक्त

नगर परिषद् किशनगढ़